根河市住房和城乡建设局

关于住建领域安全生产隐患整改情况的公示

2025年9月2日根河市住房和城乡建设局对根河市液化石油气储配站进行安全生产检查，经检查存在下列安全隐患：

1、围堰墙部分墙体存在倒塌危险;

2、室外管道防锈涂层开裂存在锈蚀危险;

3、可燃气体探测器与管线接口封堵老化;

4、充气车间通气窗处防护铁丝存在破损情况。

我局下发整改通知单，现经过检查，以上问题于限期内整改完毕。

根河市住房和城乡建设局

2025年10月30日