根河市住房和城乡建设局

关于住建领域安全生产隐患整改情况的公示

2025 年 10 月 27 日，根河市住房和城乡建设局对根河市液化石油气储配站开展安全生产检查，发现存在下列隐患：

1、电气仪表外壳未接地，不符合《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工验收规范》GB50257-2014 第 7.1.1 条。

2、入户安检制度不健全。

以上隐患已于 2025 年 11 月 16 日整改完毕并复查通过。

根河市住房和城乡建设局

2025 年 12 月 26 日