

检测报告



210712050103



报告编号: ALJC-BG-(Z)-20251001016

委托单位

呼伦贝尔市生态环境局根河市分局

项目名称

根河市城市污水处理厂检测项目

样品类别

噪声

报告时间

2025年11月12日

DETECTING AND ANALYZING UNIT

吉林省澳蓝环境检测有限公司



声 明

1.报告无检测单位检测专用章和CMA资质认定章无效。

2.未经本机构批准，不得复制（全文复制除外）报告或证书。全文复制的报告未加盖检验检测专用章和CMA资质认定章无效。

3.报告无报告编写人、审核人、授权签字人签字无效。

4.报告涂改无效。

5.委托检测结果只对当时工况及环境状况有效，样品为送检样品时，检测结果只对送检样品负责。

6.本报告不得用于各类媒体广告宣传。

7.除客户特别申明或支付样品管理费用外，所有样品超过规定的留样期均不留样。

8.对本报告结果若有异议，应在报告收到之日起十五日内提出，逾期不予受理，视为认可检测报告，无法保存或复现的样品，不能申诉。

地址：长春市净月开发区擎天树街959号吉林省辽江环保科技有限公司办公楼主楼1楼、2楼北侧
电话：0431-89991357



检测报告

报告编号: ALJC-BG-(Z)-20251001016

委托单位 呼伦贝尔市生态环境局根河市分局

受检单位 根河市城市污水处理厂

检测人员 张浩宇、刘立勇

检测日期 2025年10月31日

现场环境条件 风速 <math>< 5\text{m/s}</math>

检测项目 检测依据 仪器名称及编号 仪器型号

工业企业厂界环境噪声 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008

声级计 ALJC-YQ-012 AWA5688


检测结果

监测点编号	监测点名称	检测结果(dB(A))		标准限值
1#	厂界东侧 1m 处	昼间	52	60
		夜间	43	50
2#	厂界南侧 1m 处	昼间	52	60
		夜间	42	50
3#	厂界西侧 1m 处	昼间	51	60
		夜间	43	50
4#	厂界北侧 1m 处	昼间	53	60
		夜间	41	50

工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 2 类

噪声检测点位置示意图:

▲ : 噪声检测点
⊗ : 噪声源



检测报告

报告编号: ALJC-BG-(Z)-20251001016

报告结束

报告编写人: 姜汶

审核人: 刘慧玲

授权签字人: 陈春红

吉林省澳盛环境检测有限公司

2025年11月12日

检验检测专用章

天阳公司