



210712050103

检测报告

委托单位	呼伦贝尔市生态环境局根河市分局
项目名称	根河市城市污水处理厂检测项目
样品类别	噪声
报告时间	2025年07月24日



吉林省澳蓝环境检测有限公司
DETECTING AND ANALYZING UNIT



声 明


- 1.报告无检测单位检测专用章和 CMA 资质认定章无效。
- 2.未经本机构批准，不得复制（全文复制除外）报告或证书。全文复制的报告未加盖检验检测专用章和 CMA 资质认定章无效。
- 3.报告无报告编写人、审核人、授权签字人签字无效。
- 4.报告涂改无效。
- 5.委托检测结果只对当时工况及环境状况有效，样品为送检样品时，检测结果只对送检样品负责。
- 6.本报告不得用于各类媒体广告宣传。
- 7.除客户特别申明或支付样品管理费用外，所有样品超过规定的留样期均不留样。
- 8.对本报告结果若有异议，应在报告收到之日起十五日内提出，逾期不予受理，视为认可检测报告，无法保存或复现的样品，不能申诉。

检测报告

报告编号: ALJC-BG-(Z)-20250701016

委托单位	呼伦贝尔市生态环境局根河市分局			
受检单位	根河市城市污水处理厂			
检测人员	张浩宇、郭洋			
检测日期	2025年07月04日			
现场环境条件	风速	<5m/s		
检测项目	检测依据	仪器名称及编号	仪器型号	
工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	多功能声级计 ALJC-YQ-126	AWA6228	
检测结果				
监测点编号	监测点名称	检测结果(dB(A))	标准限值	
1#	厂界外东侧 1m 处	昼间	52	60
		夜间	43	50
2#	厂界外南侧 1m 处	昼间	53	60
		夜间	44	50
3#	厂界外西侧 1m 处	昼间	51	60
		夜间	42	50
4#	厂界外北侧 1m 处	昼间	52	60
		夜间	44	50
执行标准	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 2 类			

噪声检测点位示意图:



检测报告

报告编号: ALJC-BG-(Z)-20250701016

报告结束

报告编写人:  审核人:  授权签字人: 

吉林省澳蓝环境检测有限公司

2025年07月24日

