

# 根河市住房和城乡建设局

ᠭᠡᠨᠬᠡᠢᠨ ᠵᠢᠨᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠨᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠨᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠨᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠨᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠨᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠨᠠᠭᠤᠨ

## 关于住建领域安全生产隐患整改情况的公示

2026年5月24日，自治区安全生产大检查、大督查第三组对根河市液化石油气储配站开展安全生产检查工作，发现根河市液化石油气储配站存在隐患1项：未将放散管涂成紫红色。以上隐患已于当日立行立改整改完成并复查通过。



根河市住房和城乡建设局办公室

2026年6月9日印发